

Wnioski i pytania do zapytania ofertowego pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w Bibliotece Publicznej w Kórniku – Filii w Kórniku/Bninie, ul. Rynek 16”.

1. Wniosek o zmianę specyfikacji o następującej treści:

Z podanych przez Zamawiającego parametrów wynika, że tylko jeden producent urządzeń dostępnych w Polsce może spełnić warunki specyfikacji. Opis przedmiotu zamówienia nie może być formułowany w taki sposób aby faworyzować jednego wykonawcę lub jednego producenta uniemożliwiając innym podmiotom udział w postępowaniu ponieważ narusza zasady uczciwej konkurencji.

W związku z powyższym prosimy o możliwość zmiany parametrów technicznych urządzeń w zakresie +/- 10%.

Biorąc powyższe pod uwagę niniejszy wniosek jest zasadny.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zmiany parametrów technicznych urządzeń w zakresie +/- 10%.

2. **Pytanie:**

Zwracam się z pytaniem czy przewidują Państwo zmianę kryterium lub uwzględnienie przy ocenie „klasa energetyczna urządzenia” na parametry SEER –SCOP –EER –COP Układy VRF są układami otwartymi co znaczy że do jednego agregatu można podłączyć kilkanaście urządzeń. Co za tym idzie, producent nie kwalifikuje takich urządzeń jako klasa energetyczna ponieważ każdy układ jest inny (ilość jednostek wewnętrznych i ich moc)

Natomiast kwalifikuje SEER i SCOP wewnętrznych i EER i COP dla jednostek wewnętrzny

Parametry te pokazują energetyczność urządzenia czyli czym większy w/w parametr w karcie katalogowej tym bardziej energooszczędne jest urządzenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia kryteria wyboru ofert w zapytaniu ofertowym poprzez wykreślenie w pkt 3.1) podpunktu c) Jakość i wartość techniczna. Zmianie ulegają znaczenia procentowe kryterium i punktacja: Cena – 80% ; okres gwarancji i serwisowania – 20%.

3. **Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza co najmniej 2 lub więcej rozwiązań spełniających warunki postępowania (równoważnych) i dokona wyboru jednego z rozwiązań?

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jednym rozwiązaniem.

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik
tel. 618 170 021
NIP 777-26-14-504 REGON 000979840

DYREKTOR
Elżbieta Duszczyk

